LJESÍTMÉNYNYILATKOZAT — CR60

CE_DoP_Rf-t_C9_EN D-02/2015

A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Kör alakú tűz-gátló csappantyú
Az építési termék azonosítója:	CR60
Az építési termék rendeltetésszerű használata(i):	Kör alakú tűz-gátló csappantyú, rekeszekkel együtt történő használatra a tűzszakaszok fenntartásához fűtő, szellőző és légkondicionáló berendezésekben.
A forgalmazó megnevezése és kapcsolati címe:	Air Trade Centre Hungary Kft., 2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Az építési termék teljesítményállandósági értékelési ellenőrzési rendszere:	1. rendszer
Harmonizált szabvány által lefedett tési termék teljesítménynyilatkozata esetén:	A 0749 azonosító számon bejelentett gyári termelésellenőrzési tanúsító testület, a BCCA végezte el a terméktípus azonosítását típusvizsgálat alapján (mintavételt is beleértve), a gyártó üzem és a gyár termelésellenőrzés első felülvizsgálatát és végzi a gyári termelésellenőrzés folyamatos felügyeletet, értékelését és ellenőrzését az 1. rendszer alapján és adta ki a teljesítményállandósági nyilatkozato (BC1-606-0464-15650.02-2517)
A nyilatkozott teljesítmény az EN 15650 szerint:	(Tűzálló az EN 1366-2 szerint és besorolva az EN 13501-3)

pvető jellemzők				Teljesítmény
rtomány	Típus	Fal	Szigetelés (tömítés)	Besorolás
	Merev fal	Pórusbeton ≥ 100 mm	Habarcs	EI 90 (v_e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Ásványgyapot + bevonat ≥ 150 kg/m^3 + endotermikus bevonatú burkolat	EI 90 (v_e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Pórusbeton ≥ 100 mm **	Galvanizált vezeték + PROMASTOP®-CB 1x60 mm	EI 60 (v_e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Galvanizált vezeték + PROMASTOP®-CB 2x50 mm	EI 90 (v_e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Galvanizált vezeték + Geoflam F 45mm + Habarcs	EI 90 (v_e i ↔ o) S - (500 Pa)
-125-150-160-180-200-250-300315	Merev padló	Pórusbeton ≥ 100 mm	Habarcs	EI 90 (h_o i ↔ o) S - (500 Pa)
		Pórusbeton ≥ 150 mm	Ásványgyapot + bevonat ≥ 150 kg/m3 + endotermikus bevonatú burkolat	EI 90 (h_o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Hajlékony fal	Fémtámaszok gipszkarton A (EN 520) ≥ 100 mm	Ásványgyapot + bevonat ≥ 150 kg/m3 + endotermikus bevonatú burkolat	EI 60 (v_e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Fémtámaszok gipszkarton A (EN 520) ≥ 100 mm **	Galvanizált vezeték + PROMASTOP®-CB 1x60 mm	EI 60 (v_e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Fémtámaszok gipszkarton F (EN 520) ≥ 100 mm	Ásványgyapot + bevonat ≥ 150 kg/m3 + endotermikus bevonatú burkolat	EI 90 (v_e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Fémtámaszok gipszkarton F (EN 520) ≥ 100 mm **	Galvanizált vezeték + PROMASTOP®-CB 2x50 mm	EI 90 (v_e i ↔ o) S - (300 Pa)
100-125-150-160-180-200-**250** mm	Hajlékony fal	Fémtámaszok gipszkarton A (EN 520) ≥ 100 mm	Ásványgyapot ≥ 40 kg/m3 + burkolólemezek	EI 60 (v_e i ↔ o) S - (500 Pa)
60 **+CR-1s**/CR60-1s	Merev fal	Pórusbeton ≥ 100 mm	Nem vonatkozik rá (N/A) *	EI 60 (v_e i ↔ o) S - (500 Pa)
100-125-160-200-250-315 mm	Merev padló	Pórusbeton ≥ 100 mm	Nem vonatkozik rá (N/A) *	EI 60 (h_o i → o) S - (500 Pa) EI 90 (h_o i ↔ o) S - (500 Pa)
	Hajlékony fal	Fémtámaszok gipszkarton A (EN 520) ≥ 100 mm	Nem vonatkozik rá (N/A) *	EI 60 (v_e i ↔ o) S - (500 Pa)
	Tengely	Aszimmetrikus Fémtámaszok gipszkarton F (EN 520) ≥ 80 mm	Nem vonatkozik rá (N/A) *	EI 60 (v_e i ↔ o) S - (500 Pa)

Harmonizált szabvány
EN 15650 :2010

epítés típusa: beépített, 0-360°
elepítés típusa: felületre szerelt, 0-360° (300 Pa)



*** Telepítés típusa: felületre szerelt, 0-180° (500 Pa)**

**** Telepítés típusa: eltoltan szerelt (távoli) 0/180°**

vleges aktiválási viszonyok/érzékenység: érzékelő elem teherviselő képessége érzékelő elem reakcióhőmérséklete	Megfelel
akciókésleltetés (reakcióidő) az EN 1366-2 szerint: zárási idő	Megfelel
üzemi megbízhatóság az EN 1366-2 szerint: ciklus	MFUS - 50 ciklus; MMAG - 300 ciklus; BLF(T) - 10 000 ciklus; BFL(T) - 10 000 ciklus
üzemi megbízhatóság tartóssága az EN 15650 szerint: nyitási és zárási ciklus	Megfelel
rózió elleni védelem az EN 60068-2-52 szerint:	Megfelel
sappantyúház szivárgása az EN 1751 szerint:	≥ C osztály

termék 1. és 2. pontban azonosított teljesítménye megfelel 7. pontban nyilatkozott teljesítménynek.
len teljesítménynyilatkozat a 4. pontban azonosított forgalmazó egyedüli felelőssége mellett került kiadásra.
rta a forgalmazó részére és annak nevében:
laörs, 27/01/2015

Oszlánszki Tibor, ügyvezető igazgató
aláírás

MINTA