

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Négyszögletes tűz-gátló csappantyú
2. Az építési termék azonosítója:	CU-LT
3. Az építési termék rendeltetészerű használata(i):	Négyszögletes tűz gátló csappantyú rekeszekkel együtt történő használatra a tűzszakaszok fenntartásához fűtő, szellőző és légkondicionáló berendezésekben.
4. A forgalmazó megnevezése és kapcsolati címe:	Air Trade Centre Hungary Kft., 2040 Budaörs, Gyár utca 2.
5. Az építési termék teljesítményállandósági értékelési és ellenőrzési rendszere:	1. rendszer
6. Harmonizált szabvány által lefedett építési termék teljesítménynyilatkozata esetén:	A 0749 azonosító számon bejelentett gyári termelésellenőrzési tanúsító testület, a BCCA végezte el a terméktípus azonosítását típusvizsgálat alapján (mintavétel is beleértve), a gyártó üzem és a gyári termelésellenőrzés első felülvizsgálatát és végzi a gyári termelésellenőrzés folyamatos felügyeletet, értékelését és ellenőrzését az 1. rendszer alapján és adta ki a teljesítményállandósági nyilatkozatot (BC1-606-0464-15650.05-0464 & BC1-606-0464-15650.15-2517)
7. A nyilatkozott teljesítmény az EN 15650 szerint:	(Tűzálló az EN 1366-2 szerint és besorolva az EN 13501-3)

Alapvető jellemzők				Teljesítmény
Tartomány	Típus	Fal	Szigetelés (tömítés)	Besorolás
200x100 mm ≤ CU-LT ≤ 800x600 mm	Merev fal	Pórusbeton ≥ 100 mm	Habarcs	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Gipsz	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Ásványgyapot + bevonat ≥ 150 kg/m ³ + endotermikus bevonatú burkolat	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Pórusbeton ≥ 100 mm *	Galvanizált vezeték + PROMASTOP®-CB 1x60 mm + IFW telepítő készlet	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Galvanizált vezeték + PROMASTOP®-CB 1x80 mm/2x50 mm + IFW telepítő készlet	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Galvanizált vezeték + Geoflam F 45mm + Habarcs	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
	Hajlékony fal	Fémtámszok gipszkarton A (EN 520) ≥ 100 mm	IFW telepítő készlet	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Ásványgyapot + bevonat ≥ 150 kg/m ³ + endotermikus bevonatú burkolat	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Galvanizált vezeték + PROMASTOP®-CB 1x60 mm + IFW telepítő készlet	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Fémtámszok gipszkarton F (EN 520) ≥ 100 mm *	Ásványgyapot + bevonat ≥ 150 kg/m ³ + endotermikus bevonatú burkolat	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Galvanizált vezeték + PROMASTOP®-CB 2x50 mm + IFW telepítő készlet	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Fémtámszok gipszkarton F (EN 520) ≥ 100 mm *	Galvanizált vezeték + PROMASTOP®-CB 2x50 mm + IFW telepítő készlet
Merev padló	Vasbeton ≥ 110 mm	Habarcs	EI 90 (h _o i ↔ o) S - (500 Pa)	
	Vasbeton ≥ 150 mm	Gipsz	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (500 Pa)	
	Pórusbeton ≥ 150 mm	Ásványgyapot + bevonat ≥ 150 kg/m ³ + endotermikus bevonatú burkolat	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)	
Telepítés típusa: beépített, 0°/90°/180°/270°			*Telepítés típusa: eltoltan felszerelve (távoli) 0/180°	
Névleges aktiválási viszonyok/érzékenység:				
- érzékelő elem teherviselő képessége				Megfelel
- érzékelő elem reakcióhőmérséklete				
Reakciókésletetés (reakcióidő) az EN 1366-2 szerint:				
- zárási idő				Megfelel
Az üzemi megbízhatóság az EN 1366-2 szerint:				
- ciklusok				MFUSP - 50 ciklus; MMAG - 300 ciklus; BLF(T) - 10 000 ciklus; BFL(T) - 10 000 ciklus
A reakciókésletetés tartóssága az EN 1366-2 szerint:				
- érzékelő elem reakcióhőmérséklete és teherviselő képessége				Megfelel
Az üzemi megbízhatóság tartóssága az EN 15650 szerint:				
- nyitási és zárási ciklus				Megfelel
Korrózió elleni védelem az EN 60068-2-52 szerint:				Megfelel
A csappantyúház szivárgása az EN 1751 szerint:				≥ C osztály

Harmonizált szabvány
EN 15650 :2010

8. A termék 1. és 2. pontban azonosított teljesítménye megfelel 7. pontban nyilatkozott teljesítménynek. A jelen teljesítménynyilatkozat a 4. pontban azonosított forgalmazó egyedüli felelőssége mellett került kiadásra.

Alírta a forgalmazó részére és annak nevében:
Budaörs, 27/01/2015



Oszlászki Tibor, ügyvezető igazgató
alíírás

Logo: Rf-t